ЯКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2013 № 13

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Утвердить схему теплоснабжения Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Яковской сельской администрации
Сосновского муниципального района Н.А.Трусов

Приложение
к постановлению Яковской сельской
администрции
Сосновского муниципального района
от 05.06.2013 № 13

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – поселение) является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Общая характеристика поселения

Муниципальное образование Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области расположено в средней части Нижегородской области в границах Сосновского муниципального района.

На территории поселения с численностью населения по состоянию на 01.01.2013 года – 985 человека, расположено 13 населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов (по состоянию на 01.01.2013 г.)

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения чел.	Численность временного населения чел.
1.	с.Бараново	373	
2.	д.Драчево	11	-
3.	д.Захарово	25	
4.	с.Искадьево	7	
5.	д.Красное	3	
6.	д.Пияичное	41	
7.	Д.Батуриха	81	-
8.	д.Горки	6	
9.	с.Пашигорьево	15	
10	д.Лушниково	0	
11	д.Полянское	2	
12	д.Турково	24	
13	с.Яковское	396	
	Итого	985	

Поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, часто с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким коротким летом. Наиболее продолжительным сезоном является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой воздуха. Зима многоснежная и холодная. Среднемесячная температура воздуха в декабре -10.7 градуса, в январе -13.0 градуса, в феврале -11.8 градуса. Минимальная температура: декабрь –25гр, январь -24 гр, февраль -20 гр. В зимние месяцы осадков выпадает 110-150 миллиметров, при этом образуется снежный покров толщиной на полях около полуметра, а в лесу и других защищенных от ветра местах до 1 метра. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +22градусов, в июле +22градуса, августе +16.6. Максимальная температура в июне +35 градусов, в июле +35 градусов, августе +30.Общее количество осадков за год составляет около 600 миллиметров. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 195-200 дней.

Централизованное теплоснабжение на территории поселения осуществляет МУП «Яковское», а именно: центральная котельная с.Яковское.

Имеющиеся объекты производственного назначения – ООО «Нива»

имеют электроотопление.

Отопление объектов социальной сферы осуществляется центральной котельной (вид топлива –мазут), а именно:

1. Здание МБОУ «Яковская СОШ» ,с.Яковское
2. Библиотека и медпункт в с.Яковское.

Теплоснабжение жилищного фонда в с.Яковское осуществляется центральной котельной, а именно:

1. Два 27-ми квартирных дома.
2. ул Молодежная.
3. ул.Школьная.

Весь остальной жилищный фонд отапливается индивидуально (дрова, уголь).

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании локальных теплоисточников

№ п/п	Наименование объекта	кол-во котлов	мощность котлов, Гкал/час	вид топлива	протяженность тепловых сетей, км.	Расположение
1	Котельная с.Яковское	3	1,8	мазут	2	с.Яковское

Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Яковский сельсовет на 01.01.2013 г. составила 31.1 тыс.кв.м. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 4.6 тыс.кв.м, частный фонд – 26.5 тыс.кв.м.

Жилищное строительство на территории сельского поселения практически не развивается. Ввод жилья осуществляется только за счет средств населения путем строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов.

Социальная инфраструктура

В Яковском сельсовете, как и в большинстве сельских поселений Нижегородской области, присутствует лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения* чел.	Наименование объекта постоянного пользования
1	д.Драчево	11	
2	д.Захарово	25	-
3	д.Красное	3	
4	с.Бараново	373	Нач.школа.медпункт, дет.сад,магазин -2 ,отделение связи, отд.сбербанка,ДК,пож.депо,СПК «Рассвет»
5	д.Искадьево		магазин
6	С.Яковское	396	ФАП.отд.связи ,СПК»Нива»,2магазина,ДК,пож.депо,от.сбербанка,библиотека,ср.школа,детсад
7	Д.Пияичное	41	магазин
8	д.Батуриха	81	магазин
9	д.Горки	6	-
10	с.Пашигорьево	15	-
11	д.Лушниково	0	-
12	д.Полянское	3	-
13	Д.Турково	24	-

1. Раздел. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию.

Общая потребность всех потребителей поселения в дровах для отопления на основании расчетов составляет не менее 7000 куб.м. в год.

Дровяная древесина и отходы лесопиления вырабатываемые расположенными на территории поселения частными предприятиями индивидуальных предпринимателей предлагаемые ими к продаже полностью обеспечивают потребность в дровах для отопления. В случае же возникновения превышения спроса он удовлетворяется предложением предприятий лесозаготовки и переработки древесины находящимися на территории района, что обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения.

Исходя из динамики незначительного увеличения численности населения, демографической ситуации увеличения потребности в топливе в течение ближайших 15 лет не прогнозируется (Таб.1 Данные о динамике, численности населения 2011-2014 гг.).

Таблица 1

Динамика численности населения на территории Яковского сельсовета 2011-2014 гг.

годы	2011	2012	2013	2014
Численность жителей по состоянию на начало года	1006	994	985	973

Газификация Яковского сельсовета планируется к 2015году.

2. Раздел. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственную котельную, самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

3. Раздел. Перспективные балансы теплоносителя.

Подключение новых объектов к сетям центрального теплоснабжения не прогнозируется.

4. Раздел. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При отсутствии положительных изменений экономического потенциала территории новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным.

5 . Раздел. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Новое строительство и реконструкция не прогнозируется.

6. Раздел. Перспективные топливные балансы.

Не востребованы.

7. Раздел. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции в новое строительство реконструкцию и техническое перевооружение не планируются

8. Раздел. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Единой теплоснабжающей организации на территории поселения нет.

9. Раздел. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Отсутствуют.

10. Раздел. Наличие бесхозяйных тепловых сетей.

Бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании не имеется.