

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _____ 29.11. _____ 2024 г.

№ _____ 1585 _____

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 09.01.2024 №7 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период с 2024 по 2039 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Сосновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 01.11.2022 № 59-р, а также в целях уточнения данных администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 09.01.2024г. №7 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период с 2024 по 2039 годы» (далее – схема теплоснабжения) следующего содержания:

1.1. В текстовой части схемы теплоснабжения (Раздел 1) в пункте 1.2. «Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» таблицу 3 «Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах

территориального деления (существующее положение) изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 4 «Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (перспективное положение до 2039г.) изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления путем направления его копии в МБУК «Централизованная библиотечная система», а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Е.В. Федина).

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (М.М. Новиков).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (А.В. Сорокин).

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Приложение №1
к постановлению администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 29.11.2024 № 1585

Таблица 3 - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
(существующее положение)

№ п/п	Наименование ТСО	Наименование и адрес котельной	Спрос на тепловую мощность, Гкал/час	Полезный отпуск, Гкал/год
1	МУП «Теплоэнергия-1»	Котельная № 1 п. Сосновское, ул.1 Мая д.№27	3,711	8789,37
2		Котельная №2а п. Сосновское, ул. Крупской, д1б	0,72439	1715,3
3		Котельная №3 п. Сосновское, ул. Профсоюзная, д. №24	1,6305	3861,0
4		Котельная №4 п. Сосновское пер. Школьный, д.№8	0,4455	1054,46
5		Котельная №5 д. Макасово, ул. Гагарина, д. 16 б	0,1343	318,01
6		Котельная №6 с. Виткулово, ул. Попкова, д. №12	0,0894	211,61
7		Котельная №7 с. Яковское, ул. Школьная, д.№11	0,5577	1320
8		Котельная №8 с. Виткулово, ул. Белова д.№38 б	0,1017	240,7
9	МУП «Бытсервис»	Котельная с. Рожок, ул. Центральная, д. 1	0,2230	1090,99
10		Котельная с. Крутые, ул. Школьная д.21 А, корп. 2	0,0420	185,1
11		Котельная д. Рыльково, ул. Школьная д. 7, корп. 1	0,0370	155,7
12		Котельная с. Давыдково, ул. Центральная д. 12	0,1000	512,45
13		Котельная с. Давыдково, ул. Школьная д. 13 А	0,1000	543,72
14	МУП "Елизарово"	Котельная с. Елизарово, ул. Школьная, 42 Б	0,6794	1400
15		Котельная д. Малахово, ул.Совхозная,7	0,0430	92
16		Котельная д. Малахово, ул.Школьная,10	0,1700	283

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 29.11.2024 № 1585

Таблица 4 - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
(перспективное положение до 2039 г.)

№ п/п	Наименование ТСО	Наименование и адрес котельной	Спрос на тепловую мощность, Гкал/час	Полезный отпуск, Гкал/год
1	МУП «Теплоэнергия-1»	Газовая модульная котельная ул. Ленина	1,886	4464,22
		Газовая модульная котельная ул. Октябрьская	0,688	1628,51
		Газовая модульная котельная ул. 1 Мая	1,1388	2696,64
2		Котельная №2а п. Сосновское, ул. Крупской, д1б	0,72439	1715,3
3		Котельная №3 п. Сосновское, ул. Профсоюзная, д. №24	1,6305	3861,0
4		Котельная №4 п. Сосновское пер. Школьный, д.№8	0,4455	1054,46
5		Котельная №5 д. Макасово, ул. Гагарина, д. 16 б	0,1343	318,01
6		Котельная №6 с. Виткулово, ул. Попкова, д. №12	0,0894	211,61
7		Котельная №7 с. Яковское, ул. Школьная, д.№11	0,5577	1320
8		Котельная №8 с. Виткулово, ул. Белова д.№38 б	0,1017	240,7
9	МУП «Бытсервис»	Газовая модульная котельная с. Рожок №1	0,258	562,1
10		Газовая модульная котельная с. Рожок №2	0,258	562,1
11		Газовая котельная с. Крутые, ул. Школьная д.21 А, корп. 2	0,0420	199,2
12		Газовая котельная д. Рыльково, ул. Школьная д. 7, корп. 1	0,0370	165,54
13		Котельная с. Давыдково, ул. Центральная д. 12	0,1000	530,57
14		Котельная с. Давыдково, ул. Школьная д. 13 А	0,1000	543,72
15	МУП "Елизарово"	Котельная с. Елизарово, ул. Школьная, 42 Б	0,6794	1716

№ п/п	Наименование ТСО	Наименование и адрес котельной	Спрос на тепловую мощность, Гкал/час	Полезный отпуск, Гкал/год
16		Котельная д. Малахово, ул.Совхозная,7	0,0430	102,0
17		Котельная д. Малахово, ул.Школьная,10	0,1700	368,2

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:

$$Q_{\text{год от}} = Z_{\text{от}} \times Q_{\text{отр}} \times ((T_{\text{в}} - T_{\text{со}})/(T_{\text{в}} - T_{\text{н}})) \times P_{\text{o}}, \text{ Гкал/год}$$

где: $Q_{\text{отр}}$ – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;

P_{o} – продолжительность отопительного периода, сутки;

$Z_{\text{от}}$ – время работы в сутки, ч;

$T_{\text{со}}$ – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С

$T_{\text{н}}$ – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С

$T_{\text{в}}$ – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С