

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01 октября 2018 года

№ 38

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территории общего пользования населенных пунктов Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территории общего пользования населенных пунктов Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – Перечень).
2. Рекомендовать гражданам иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с утвержденным Перечнем.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления

В.И.Панина

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на территории общего пользования населенных пунктов Яковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области

Наименование помещений, строений	Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений
1	2
Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии	Огнетушитель порошковый или углекислотный - один
Индивидуальный жилой дом	Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объемом 0,2 ³ м – одна. Ведро – два.
Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой	Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение.
Гараж	Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра - одно.
Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность	По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.

У каждого жилого дома в летнее время устанавливается емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. и комплектуется ведром.

У каждого жилого дома устанавливается ящик с песком, объемом 0,5-1,0 куб.м. и комплектуется совковой лопатой.