



АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П.СОСНОВСКОЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08. 2016 г.

№ 33

О Внесении изменений и дополнений
в «Схему теплоснабжения
муниципального
образования рабочий поселок
Сосновское Сосновского муниципального
района Нижегородской области»
утвержденную
постановлением Сосновской поселковой
администрации муниципального
образования
рабочий поселок Сосновское
Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 21.05.2013 г.
№ 7

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством и руководствуясь распоряжением Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2016 № 118-р «О создании МУП «Теплоэнергия-2», внести изменения и дополнения в схему теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее Схема) утвержденную Постановлением Сосновской поселковой администрацией муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского Муниципального района Нижегородской области от 21.05.2013 г. № 7:

1. Изложить в новой редакции Раздел 1:

«Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п.Сосновское Сосновского муниципального района
Теплоснабжение жилой и общественной застройки.

На территории р.п.Сосновское Сосновского муниципального района теплоснабжение осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных

и коммунально-бытовых потребителей оборудованы индивидуальными газовыми котлами и отапливаются природным газом. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. МУП «Теплоэнергия-1» и МУП «Теплоэнергия-2» расположены по адресу: р.п.Сосновское, ул. Кооперативная, д.7.

В системе теплоснабжения МУП «Теплоэнергия-1» насчитывается 5 муниципальных котельных:

в том числе на территории р.п.Сосновское находится 3 котельных и 2 котельных на территории Виткуловского сельского совета Сосновского муниципального района Нижегородской области.

В системе теплоснабжения МУП «Теплоэнергия-2» насчитывается 1 муниципальная котельная, которая отапливает ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» и жилфонд.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий ПАО «Металлист» и ОАО «Сосновскагропромтехника».

Таблица 1. Перечень объектов МУП «Теплоэнергия-1»

№ п/ п	Котельная	Отапливаемый объект	Протя женно сть сетей (м)	Тип прокладки		Обслужи вающая организа ция
				Надз емна я (м)	Подзе мная (м)	
Р.п.Сосновское						
1	Котельная №1 ул.1-е Мая	1. Образование	12300	1300	11500	МУП «Теплоэнергия-1»
		Агропромышленный техникум (ПТ), в т.ч.				
		Основное здание АПТ				
		Здание АПТ- спорткомплекс				
		Здание АПТ- учебный корпус				
		МОУ ДОД «Детская худ.школа»				
		Детский сад № 5 «Рябинушка»				
		МОУ ДОД «Дом дет.творчества»				
		Центральная библиотека в здании дома творчества				
		МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»				
		2. Здравоохранение				
		Поликлиника				
		ФГУЗ - комплексный центр гигиены и эпидем. (бывш.СЭС), в т.ч.				

		ФГУЗ - комплексный центр гигиены и идем. (бывш.СЭС)				
		Гу Комплексный центр СОН основского р-она (677 м3 из 2051 в ании бывшей СЭС)				
		Аптека				
		3. Культура				
		Музей				
		Здание МУК, в т.ч.				
		МУК МРККЦ (8599м3 из 12384)				
		5. Управление				
		Администрация Земского собрания				
		Администрация				
		Гараж администрации				
		МРИМНС (налоговая)				
		Гаражи налоговой				
		8.Правоохранительная деятельность				
		РОВД				
		13. Жильё, всего в т.ч.				
		<i>ул.Ленина</i>				
		5 эт. 113 кв.ж/д № 60				
		2				
		3 эт. 24 кв. ЖСК-2 № 29				
		5 эт. 40 кв.ж/д № 31				
		5 эт. 40 кв.ж/д №33				
		2 эт. 8 кв. ж/д № 35				
		<i>ул.1-е Мая</i>				
		5 эт. 56 кв.ж/д № 11				
		2 эт. 8 кв. ж/д № 46				
		2 эт. 8 кв. ж/д № 48				
		1 квартира в здании Аптеки, ул.1-е Мая 21 (202 м3 из 4624)- 4,4 %				
		<i>Ул.Красноармейская</i>				
		3 эт. 24 кв. ЖСК-3 № 77				
		5 эт. 56 кв. ж/д № 81 ЖСК- 7				
		14. Прочие				
		Церковь				
		Гостиница всего, в т.ч.				
		Гостиница (1312 м3 из 2320)				
		Ч.П. «Егоров»(1008 м3 из 2320 стиницы)				
		Универмаг-всего,вт.ч.				
		ООО «Универмаг»(1584м3 из 6512)				
		ООО «Круг»(4928 м3 из 6512)				
		«Русская кухня»				

		Магазин «Хлеб», ул.Комсомольская (ЧП ков-1) Ч.П. Мяскин Здание кафе- всего, в т.ч. Кафе «Луч» (4677м3 из 7168) Сбербанк России (1795м3 из 7168) ЧП «Можаева» (696 м3 из 7168) Магазин ул.Ленина д.21 «Мохов т.Ал.» Магазин ЧП «Зыков», ул.Ленина ООО «ТМ» (713 м3 из 1512 в ж.д.№ 46 .1-е Мая) Госстрах (91,6м2 из 5421 в ж.д.№ 60 нина) Магазин «Арина» (51,92 м2 из 5421 в д.№60 ул.Ленина) Магазин «Бутусовы» (117,18 м2 из 5421 к.д.№60 ул.Ленина) ОАО «НТЭК» (224м3 из 1200 в ж/д № ул.Ленина) 2 Кафе «Березка» (3785м3 из 12384 МУК Ц) ВСЕГО ПРИСОЕДИНЕННАЯ НАГРУЗКА С ОТ. № 2 (Литвиново) 1. Образование Детский сад №7 РОО «Колокольчик» Спорткомплекс ДЮСШ 4. Соцзащита ГУ «Центр занятости населения» (1280 из 3840 в здании банка) 10. Судебная власть Управление судебногодепарптамента по ижегородской области ГУ Федеральная служба судебных иставов (640 м3 из 3840 в здании банка) 13. Жилье, всего в т.ч. ул.Ленина 5 эт. 40 кв. ж/д № 3 ул.Ленина 2 эт. 8 кв. ж/д № 5 ул.Ленина 14. Прочие Узел связи Здание бывшего банка - всего, в т.ч. ЦБ РКЦ Банка России (1920 м3 из 3840)				
3	Котельная № 2а ул.Крупской 1 б	Здание школы Жилой дом	120	0	120	МУП «Теплоэне ргия-1»
4	Котельная № 4	Здание МБОУ СОШ №1	1100	1100	0	МУП

	пер.Школьный	Здание детского сада «Тополек»				«Теплоэнергия-1»

Таблица 2. Перечень объектов МУП «Теплоэнергия-2»

№ п/п	Котельная	Отапливаемый объект	Протяженность сетей (м)	Тип прокладки		Обслуживающая организация
				Надземная (м)	Подземная (м)	
1	Котельная ул.Профсоюзная	Здание ЦРБ	1700	1700	0	МУП «Теплоэнергия-2»
		пищеблок				
		жилой фонд				

Объемы потребления тепловой энергии.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

Таблица 3. Выработка теплоэнергии МУП «Теплоэнергия-1»

Наименование котельной	Выработка теплоэнергии			
	Тепловая энергия (Гкал/от.пер.)		Теплоноситель (м3)/ч	
	Отопление	ГВС	Отопление	ГВС
Котельная №1 ул.1-е Мая	10368,0	0	181,0	0
Котельная №2а ул.Крупской 1б	2080,9	0	36,35	0
Котельная № 4 пер.Школьный	1129,0	0	19,72	0
Итого:	13577	0	237,07	0

Таблица 4. Выработка теплоэнергии МУП «Теплоэнергия-2»

Наименование котельной	Выработка теплоэнергии			
	Тепловая энергия (Гкал/от.пер.)		Теплоноситель (м3)/ч	
	Отопление	ГВС	Отопление	ГВС
Котельная ул.Профсоюзная	3971,0	0	74,68	0
Итого:		0		0
всего	3971,0	0	74,68	0

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в

процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования выполнены в полном объеме.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных
(температурный график 95 – 70 °С)

Температура наружного воздуха t°С	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, tп°С	Температура воды в обратной линии системы отопления, tо°С
8	35,0	30,0
7	37,0	31,0
6	39,0	33,0
5	40,0	34,0
4	42,0	36,0
3	44,0	38,0
2	46,0	39,0
1	47,0	40,0
0	48,0	41,0
-1	50,0	42,0
-2	52,0	43,0
-3	54,0	45,0
-4	55,0	46,0
-5	57,0	47,0
-6	59,0	47,0
-7	60,0	48,0
-8	61,0	49,0
-9	62,0	49,0
-10	63,0	50,0
-11	64,0	51,0
-12	65,0	51,0
-13	66,0	52,0
-14	67,0	53,0
-15	68,0	54,0
-16	68,0	54,0
-17	68,0	54,0
-18	69,0	54,0
-19	69,0	54,0
-20	70,0	54,0
-21	70,0	54,0
-22	71,0	55,0
-23	71,0	55,0
-24	71,0	55,0
-25	72,0	56,0
-26	74,0	57,0
-27	78,0	59,0
-28	82,0	62,0
-29	86,0	65,0
-30	90,0	67,0

»

2. Изложить в следующей редакции Раздел 8

«Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации»:

Единая теплоснабжающая организация на территории поселка МУП «Теплоэнергия-1» и МУП «Теплоэнергия-2»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации р.п.Сосновское
Сосновского муниципального района

Е.А.Шашин